

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co. · Industriestr. 1 · D-94559 Niederwinkling

Product Management
SIGA
Rüt mattstraße 7
6017 Ruswil
Schweiz

**Franken Maxit Mauermörtel
GmbH & Co.**
Industriestraße 1
D-94559 Niederwinkling
Telefon (0 99 62) 94 14 - 0
Telefax (0 99 62) 94 14 - 410
Internet: www.franken-maxit.de
www.solarfarbe.de

Abt./Bearb. BR/Ke Tel.0173-5760306 19.07.2012

Geachte dames en heren,

Door ons werd getest of SIGA-Fentrim 20 en SIGA-Fentrim 2 konden worden overgepleisterd. Voor beide lijmbanden werden hechtsterkteproeven met volgende producten uitgevoerd:

SIGA-Fentrim 20 (toepassing binnen)

maxit ip 23 F kalk-gips-machinepleister, mortelgroep P IV volgens DIN V 18550, B3 volgens DIN EN 13279-1.

maxit ip 22 E kalk-gips-machinepleister, mortelgroep P IV volgens DIN V 18550, B4 volgens DIN EN 13279-1.

maxit pluscalc 381 Pluscalc-binnenpleister, ecologische binnenpleister, CS I volgens DIN EN 998-1.

SIGA-Fentrim 2 (toepassing buiten)

maxit multi 261 renovatiemortel, grijs, mortelgroep P II volgens DIN V 18550, CS III volgens DIN EN 998-1.


maxit multi 262 renovatiemortel, licht, mortelgroep P II volgens DIN V 18550, CS III volgens DIN EN 998-1.

maxit multi 285 lijm- en wapeningsmortel, mortelgroep P II volgens DIN V 18550, CS III volgens DIN EN 998-1.

maxit multi 290 E lijm- en wapeningsmortel, mortelgroep P II volgens DIN V 18550, CS III volgens DIN EN 998-1.

De geteste producten hebben een uitstekende verbinding met de beide voegafdichtingsbanden, SIGA-Fentrim 20 en SIGA-Fentrim 2.

Met vriendelijke groet,
Afdeling Bouwadvies Franken Maxit
Josef Kerscher
Tel. 0173-5760306
Fax: 09962-9414-469
mail: Josef.Kerscher@franken-maxit.de



i. A. Josef Kerscher