

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co. · Industriestr. 1 · D-94559 Niederwinkling

Product Management
SIGA
Rüt mattstraße 7
6017 Ruswil
Schweiz

**Franken Maxit Mauermörtel
GmbH & Co.**
Industriestraße 1
D-94559 Niederwinkling
Telefon (0 99 62) 94 14 - 0
Telefax (0 99 62) 94 14 - 410
Internet: www.franken-maxit.de
www.solarfarbe.de

Abt./Bearb. BR/Ke Tel.0173-5760306 19.07.2012

Vážená dámy a páni,

skontrolovali sme vhodnosť pod omietku SIGA-Fentrim 20 a SIGA-Fentrim 2. Pre obe lepiace pásy sa vykonali pokusy so skúškami pri navosti ahom s nasledovným produktmi:

SIGA-Fentrim 20 (aplikácia v interiéri)

maxit ip 23 F vápenno sadrová strojová omietka, maltová skupina P IV pod a normy DIN V 18550, B3 pod a normy DIN EN 13279-1.

maxit ip 22 E vápenno sadrová strojová omietka, maltová skupina P IV pod a normy DIN V 18550, B4 pod a normy DIN EN 13279-1.

maxit pluscalc 381 vnútorná omietka Pluscalc, ekologická vnútorná omietka, CS I pod a normy DIN EN 998-1.

SIGA-Fentrim 2 (aplikácia vonku)

maxit multi 261 renova ná malta, šedá, maltová skupina P II pod a normy DIN V 18550, CS III pod a normy DIN EN 998-1.


maxit multi 262 renova ná malta, svetlá, maltová skupina P II pod a normy DIN V 18550, CS III pod a normy DIN EN 998-1.

maxit multi 285 lepiaca a malta, maltová skupina P II pod a normy DIN V 18550, CS III pod a normy DIN EN 998-1

maxit multi 290 E lepiaca a armovacia malta, maltová skupina, maltová skupina P II
pod a normy DIN V 18550, CS III pod a normy DIN EN 998-1.

Testované produkty majú vynikajúce spojenie s obomi škárotelnými fóliami, SIGA-Fen-
trim 20 a SIGA-Fentrim 2.

S priateľským pozdravom
stavebné poradenstvo Franken Maxit
Josef Kerscher
Tel. 0173-5760306
Fax: 09962-9414-469
mail: Josef.Kerscher@franken-maxit.de



i. A. Josef Kerscher