

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co. · Industriestr. 1 · D-94559 Niederwinkling

Product Management  
SIGA  
Rütmattstraße 7  
6017 Ruswil  
Schweiz

**Franken Maxit Mauermörtel  
GmbH & Co.**  
Industriestraße 1  
D-94559 Niederwinkling  
Telefon (0 99 62) 94 14 - 0  
Telefax (0 99 62) 94 14 - 410  
Internet: [www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)  
[www.solarfarbe.de](http://www.solarfarbe.de)

Abt./Bearb. BR/Ke Tel.0173-5760306 19.07.2012

Til den det måtte angå,

vi har testet overpussbarheten til SIGA-Fentrim 20 og SIGA-Fentrim 2. Det ble gjennomført limforsøk med begge limbåndene med følgende produkter:

SIGA-Fentrim 20 (innendørs bruk)

maxit ip 23 F kalk-gips-maskinpuss, mørtelgruppe P IV i henhold til DIN V 18550, B3 i henhold til DIN EN 13279-1.

maxit ip 22 E gips-maskin-lettpuss, mørtelgruppe P IV i henhold til DIN V 18550, B4 i henhold til DIN EN 13279-1.

maxit pluscalc 381 Pluscalc-innvendig puss, økologisk innvendig puss, CS I i henhold til DIN EN 998-1.

SIGA-Fentrim 2 (utendørs bruk)

maxit multi 261 renoveringsmørtel, grå, mørtelgruppe P II i henhold til DIN V 18550, CS III i henhold til DIN EN 998-1.


maxit multi 262 renoveringsmørtel, lys, mørtelgruppe P II i henhold til DIN V 18550, CS III i henhold til DIN EN 998-1.

maxit multi 285 lime- og armeringsmørtel, mørtelgruppe P II i henhold til DIN V 18550, CS III i henhold til DIN EN 998-1.

maxit multi 290 E lime- og armeringsmørtel, mørtelgruppe P II i henhold til DIN V 18550, CS III i henhold til DIN EN 998-1.

De testede produktene har en utmerket forbindelse til de to fugetetningsbåndene, SIGA-Fentrim 20 og SIGA-Fentrim 2.

Med vennlig hilsen  
Byggrådgiving Franken Maxit  
Josef Kerscher  
Tel. 0173-5760306  
Fax: 09962-9414-469  
mail: [Josef.Kerscher@franken-maxit.de](mailto:Josef.Kerscher@franken-maxit.de)



i. A. Josef Kerscher